

## ÚJRAINDULÁSI ELLENŐRZŐ LISTA\*

Rövid BWT útmutató az Ön létesítményvezetőjéhez

### (1) IVÓVÍZ ÉS MELEGVÍZ RENDSZER

A higiénia, a biztonság, a kényelem és így a tökéletes élvezeti érték érdekében javasoljuk az egyes alkatrészek karbantartását, átöblítését, és újbóli üzembe helyezését. Ily módon elkerülhető, hogy a leálláshoz kapcsolódó zavaró hatások később alakuljanak ki, és gyakran még kellemetlenebb következményekhez vezessenek jóval az újraindulás után.

Módszeresen járjon el és kérjen támogatást egy megbízható BWT szerelőtől. A BWT bármilyen módon örömmel támogatja Önt.

Kezdje a folyamatot a vízmérő órától, és folytassa a vízfelhasználás kimeneti pontjai felé.

#### A vízkezelő berendezések karbantartása:

- Vízsűrő:** szűrő visszamosása, a szűrő cseréje.  
Kavics szűrő: minimum háromszoros átmosás.
- Vízlágyítók:** legalább háromszori regenerálás, lehetőség szerint SANISAL higiéniai regeneráló sóval.
- Egyéb vízkezelési megoldások:** Végezzen karbantartást és átöblítést, cserélje le a régi adagolószerkezeteket újakra.
- vagy kérjen **TELJESKÖRŰ BWT KARBANTARTÁST ÉS HIGIÉNIÁS SZOLGÁLTATÁST** a BWT ügyfélszolgálatán keresztül.



#### Meleg és hidegvíz rendszerek (BWT ajánlása)

- Intenzív átöblítés a rendszer minden részén és a csővezetéseken!
- Először a forró vizes rendszereket öblítse át!
- Ha lehetséges, nyissa ki teljesen a csapokat (100%) az áramlás irányában egymás után vagy egyszerre legalább 10 percig.
- Végezze el a melegvizes rendszerek tisztítását 70°C-on. Ezt a hőmérsékletet minden vízvételi ponton 3 percig tartani kell!
- Opcionálisan, a melegvizes tisztítást a hidegvizes rendszerekben is lehet használni.

Ha az átöblítési intézkedéseket már elvégezték a leállási időszakban, a legtöbb esetben elegendő (akár egy hét üzemszünetig) az összes vízvételi helyen teljesen kinyitni a csapokat. Tegye a következőket:

- |              |                           |                   |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Hideg víz | minden csapot külön-külön | legalább 2 percig |
| 2. Meleg víz | minden csapot külön-külön | legalább 2 percig |
| 3. Meleg víz | minden csapot egyszerre   | legalább 1 percig |
| 4. Hideg víz | minden csapot egyszerre   | legalább 1 percig |

### (2) EREDMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

Az újbóli üzembe helyezés sikerének ellenőrzése

- Mérje meg és dokumentálja a víz értékeit  
(Hideg és meleg víz hőmérséklete, a keringető cső hőmérséklete, vízkeménység °dH)
- Ellenőrizze az illatot, ízt és zavarosságot.



### (3) VÍZHÁLÓZATRA CSATLAKOZÓ BWT IVÓVÍZ ADAGOLÓK:

Hosszú üzemszünet (több mint 4 hét) után a következőket javasoljuk:

- Karbantartás elvégzése, különösen egyszerűen az BWT AQA Drink Pro 20 higiéniai és öblítő programjával
- Tisztítsa meg a csöveket és a felületeket, például a [AQA drink felületi fertőtlenítő spray használatával](#)
- Cserélje le a szűrőbetétet

Ezek a kezdeti intézkedések költséghatékony újraindulást tesznek lehetővé. Ha azonban a vízminőség érintett, javasoljuk a BWT teljes körű szolgáltatását az AQA Drink berendezéshez, fertőtlenítéssel kombinálva.

**Nincs még BWT AQA DRINK PRO 20 ivóvíz automatája? Ismerje meg termékünk előnyeit, és extra szolgáltatások a maximális higiénia szolgálatban.**



**További információért és konzultációért vegye fel a kapcsolatot**

→ **BWT Szerviz Ügyfélszolgálat:**

- e-mail: [szerviz@bwt.hu](mailto:szerviz@bwt.hu)  
telefonszám: 0623-430-480  
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 17.00, pénteken 8.00 – 14.30

A kapcsolat felvételt megteheti a [www.bwtviz.hu/szerviz](http://www.bwtviz.hu/szerviz) űrlap kitöltésével is.

\*Jogi nyilatkozat: Megértésüket szeretnénk kérni, hogy ez az ellenőrzőlista csak iránymutatást adhat, és a lelkiismeretes előkészítés ellenére nem garantálhatjuk ezen javaslatok teljességét és helytállóságát az Ön egyedi körülményei alapján. Ezért minden felelősség és kötelezettség kizárható.